



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006233

Client : BOULARD HUGO / HB JARDINS

Contact : 000 0609944342

Crée par Aurélie DECKER

le 12/01/2026

Expire le 12/04/2026

CHEMIN DE LA VIERE
83660 CARNOULES

Heure prévue : 11:00

Notes

COULAGE SEMAINE 4/5

Passer par le chemin de la ferrage puis à gauche chemin de la viere (toupie) en
marche arrière

Personne sur place

CLIENT SUR PLACE 0609944342 _MERCI DE NOTER DES ADRESSES COMPLÈTES POUR FACILITER
LES LIVRAISONS _BONNE ADRESSE 215 CH DE LA VIERE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage rehausse de piscine

METTRE EN COMMENTAIRE COMMANDE :

Passer par le chemin de la ferrage puis à gauche chemin de la viere (toupie) en marche arrière

Environ 10m3 à confirmer avec client

Béton S3 il y a des pentes dans le fond de piscine

Demande dérogation 26t (interdiction 13,5t et 5t5)

Plus demande blocage de voirie

Le client doit prévoir une bâche pour la protection de la voire

Et pour le lavage des toupies

Vu avec client sur place ne connaissant pas la solidité du sol ou la pompe va sortir son stabilisateur risque de fissurer le béton, il doit prévoir des madriers pour mettre en dessous de la cale de stabilisateur pour réduire les risque (ne les éliminent pas)

Nous ne pourrons pas être tenu responsable

Proposition au client un coulage avec petite pompe et tuyauterie supp et Tech supp trop honoreuse pour lui et mise en œuvre trop compliqué pour lui

Propo pompe à tuyaux (même remontée pour que pour la petite pompe)

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	10
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	

00141242		1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 30/01/2026 à 14h31 par Fabien FERRARO.