



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

## DEVIS N° DEV-BPE26006236

Client : BERLIOZ MICHEL \*\*\*

Contact : 0771122126 0771122126

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 12/01/2026

Expire le 12/04/2026

165 AVENUE PABLO PICASSO  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 08:00

### ### Personne sur place

NICOLAS SUR PLACE 33 7 71 12 21 26

### ### Les Camions

**Toupies**

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

**Pompes**

20ml, Tuyauterie : 35m  
Amorçage : coulis  
Lavages : Lavage Chantier

### ### Photos et Commentaires

Coulage plancher intérieur R 1 et un escalier R 2

Prévoir 1 déplacement de pompe

30-35m de tuyaux prévoir 0,5m<sup>3</sup> coulis amorçage

La pompe doit rester dans l'allée principale et passer par la fenêtre

Prévenir pompiste de prévoir 5-6 souple il y a des virages

1 technicien supp

Pour le coulage de l'escalier faire lever la benne dans le virage et libérer l'espace sinon les 8x4 ne pourrons pas tourner

La pompe doit se mettre sur le côté droit du bâtiment pour pouvoir couler en flèche

Vu avec Nicolas de faire lever le bardage pour gagner en hauteur

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 13/01/2026 à 11h42 par Fabien FERRARO.*