



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006286

Client : HACHIMI LAHCEN

Contact : 0669040411

Crée par Enzo CIERLO

le 14/01/2026

Expire le 14/04/2026

AV DE LA BADINE
83400 HYERES

Heure prévue : 10:00

Notes

VISITE POUR POMPE APPELER NUM SUR LA FICHE COULAGE BIENTOT

Personne sur place

HACHIMI PAR TÉLÉPHONE 0669040411_MAÇON SUR PLACE NE PARLE PAS FRANÇAIS

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2


Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage plancher RDC et r 1

Pompe 20 sans tuyaux si le client fait comme il m'a dit il doit casser le poteau du portail pour que les camion rentre



Accès par avenue de la pinède

La pompe doit passer entre l'arbre et la fontaine

Attention si 6x4. 6x2 demande autorisation de stationnement si 4x2 4x4 les toupies ne gênerons pas

Si la pompe ne peu pas rentrer prévoir 9m de tuyaux et 2 sacs de ciment pour amorçage

Retour bac plein et prévoir pour lavage toupie



Arriver par traverse mon calme



L'arbre doit être aussi taillé sinon les camions ne passent pas

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
-----------	---------------------	----------

00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	14
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	14
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1