



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006661

Client : RICHEL CHRISTIAN

Contact : 0660056766 0660056766

Crée par Liza SINI

le 20/02/2026

Expire le 21/05/2026

AVENUE DU COMMANDANT HOUOT CLOS SAINT PAUL  
83000 TOULON

Heure prévue : 11:00

## Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

### ### Personne sur place

0660056766 MR RICHEL SUR PLACE \_ DEMANDER AU CLIENT LE NUMÉRO EXACT DE L'ADRESSE

### ### Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Chantier

### ### Photos et Commentaires

Coulage fondation extension

Le client doit prévoir un coffrage avec bâche pour



recupérer le béton pour couler une autre dalle

Et prévoir pour le lavage des toupies

Prévoir aussi protection des sols avec bâches

Confirmer avec client si il préfère des 19t ou des 16t

Les allées sont en béton désactivé mais impossible de savoir quel poids elles peuvent supporter certaine sont déjà fissuré

Notre responsabilité ne peut être engagée si les dalles fissurés

Le client au courant aussi qu'il faudra peu être pousser sur le tuyaux au cas où la pompe n'arrive pas au bout de l'ouvrage

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	7.5
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	7.5
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

