



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006687

Client : MAISONS VERTES DU VAR

Contact : 0662942848

Crée par Liza SINI

le 26/02/2026

Expire le 27/05/2026

105 CHEMIN SAINT MARC
83740 LA CADIERE D'AZUR

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

TERRASSIER SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 9m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Interdiction. 9t

Les toupies et pompes peuvent faire demi tour un peu loin que le chantier

Coulage fondation

Pompe 20 prévoir 6-9 m de tuyaux

Le prévoir doit prévoir 2 sacs de ciments pour amorçage

Pas de possibilité de stabiliser la 27 en l'état

Le terrassier rentre avec un 8x4 de 8m50

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 26/02/2026 à 14h43 par Fabien FERRARO.