



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006693

Client : RIPERT

Contact : 0609888228

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 27/02/2026

Expire le 28/05/2026

175 AVENUE DE LA MALOGINESTE
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

_V2 NE PAS FAIRE SIX PLUIE OU MOUILLÉ_TERRASSIER SUR PLACE JEAN LOUIS RIPERT PAR
TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Interdiction 19t

Le terrassier sur place m'informe qu'avec un 15t il ont eu du mal sur le chantier car terrain très mou même avec le balastre

Jean Louis voudrais faire descendre les 6x4

En l'état 26t trop lourd pour le terrain

Vu de faire démonter l'abris bois à l'entrée du terrain

Le terrassier va faire une plate-forme propre devant l'ouvrage

Coulage maison individuelle

Faire coulage fondation pompe 20 et 4x4 voir pour la suite si le terrain le permet de livrer en 6x4

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 02/03/2026 à 14h27 par Fabien FERRARO.