



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006707

Client : DELAUD LOUIS

Contact : 0642896697

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 02/03/2026

Expire le 31/05/2026

284 CHEMIN DE LA CROIX DU SUD
83000 TOULON

Heure prévue : 09:00

Notes

03/03/2026 FF- eu au tel dispo qu'a partir du 10/03 à 9h

Personne sur place

RDV LE 10.03 À 8H30_MR DELAUD SUR PLACE

Les Camions

Toupiés

6x4

6x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage rehausse piscine, plage piscine, mur aggro banché

Prévoir autorisation de stationnement, vu avec client sur place et client final de faire lever les voitures le long du terrain

pour stationner la BQA et les toupies

Coulage avec BQA 65 80 m de tuyaux

1 technicien supp

prévoir protection des sols sur tout le cheminement de la colonne de tuyaux et de la voirie

prévoir 2 sacs de ciment pour barbotine pour amorçage

et pour le lavage des goulottes toupies avec une baille

Toupies chargées avec 0,5m³ de moins que leurs capacité maximum

confirmer cubage formule cadence avec client lors de la prise de commande

ITINERAIRE a communiquer aux chauffeurs :

possibilité de passer par av des fils marescot, av bellevue, chem Meylan

ou

ch chateau rose, ch majouranne, av chene vert puis ch croix du sud

selon dans quel sens ce positionne la BQA possibilité d'arriver et de repartir dans l'autre sens

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1