



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006811

Client : VAREILLE MARC

Contact : 0656823356 0656823356

Crée par Liza SINI

le 13/03/2026

Expire le 11/06/2026

18 RUE henri MATISSE
83400 HYERES

Heure prévue : 15:00

Notes

cloent pas de reponse plusieurs appels - remettre la visite chantier quand il faudra
retourner - 1153 180326

2110A code portail

Personne sur place

MACON SUR PLACE TEL:0656823356 KAÏS PAR TELEPHONE ET MR VAREUIL

Les Camions

Toupies

Pompes

Photos et Commentaires

v2 (suite stebane) par fab

interdiction 15t

ouvrage plus grand que la première visite

attention ouvrage en pente

POMPE 20M environ 20-25m de tuyaux

1 technicien sup

prévoir 0.5m³ mortier amorçage

ATTENTION vu avec Mr Vareuil d'avoir l'autorisation de pouvoir ce mettre sur les pavés du voisin a droite de l'ouvrage

vu aussi que nous ne pouvons être tenue responsable si déformation ou casse des pavés

le client doit prévoir bache de protection au sol

prévoir aire de lavage pour les tuyaux

et prévoir pour le lavage des toupies

ATTENTION BIEN EXPLIQUER AU CLIENT QU'IL NE DOIT PAS Y AVOIR D'AJOUT D'EAU

SI IL DOIT Y EN AVOIR SUR DEMANDE DU CLIENT, LE CLIENT DEVRA FAIRE AJOUTER LE MÊME LITRAGE DANS CHAQUE TOUPIE

POUR EVITER LES DIFFERENCE DE NUANCE SUR L'OUVRAGE NOTRE RESPONSABILTE NE PEUT ETRE ENGAGE

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

