



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006865

Client : SCI LMV

Contact : 0625277388

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 23/03/2026

Expire le 21/06/2026

590 CHEMIN DE LA VERLAQUE  
83400 HYERES

Heure prévue : 12:00

### Personne sur place

TEL:0625277388 CLIENT EN VISIO

### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 6m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

coulage rehausse de piscine et plage immergée

Beton S4 petit cailloux

INTERDICTION 5T

( le client a déjà la dérogation ) ce la faire envoyer avant  
la livraison



possibilité 6m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

le client doit prévoir protection de la voirie avec bâche et prévoir pour lavage toupie

nous bloquerons la route le client connaît les voisins du fond du chemin, il les prévient et il pourra passer par un autre chemin au besoin

prévoir quand même un coulage à partir de 9h le matin pour faciliter la circulation

vu aussi avec client de s'organiser avec son voisin au numéro 420 pour qu'il ouvre le deuxième vantail de son portail pour que les toupies et la pompe puissent faire leur manœuvre

le client attend une livraison d'environ 11t en bigbag

à faire passer par dessus la balustrade au besoin le client pourra démonter des parties de clôture

à faire en 7t5 vu avec Jean Michel

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1