



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26006884

Client : SUD BATI

Contact : 0661242633

Crée par Enzo CIERLO

le 24/03/2026

Expire le 22/06/2026

25 PL ALBERT 1ER
83000 TOULON

Heure prévue : 08:00

Notes

VISITE LE 26/03/26 CR GENERE AVEC LES EXPLICATIONS DU CLIENT SUR PLACE,
IL ME RAPPEL PLUS TARD ET LES AUTORISATIONS NE CORRESPONDE PAS IL
FAUT REFAIRE UNE VISITE
RETOURNER SUR PLACE REUNION DE CHANTIER LE MARDI 31/03 FF

COULAGE SOUS 10J

APPELER LE CLIENT POMPE COULAGE A L ETAGE ILS ONT LES AUTORISATIONS C
EST UNE SOCIETE D EMARSEILLE

250326 - ff - dispo le 260326 de 14h à 17h

Personne sur place

0661242633 STÉPHANE SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

V2

Le client a une dérogation uniquement pour 19 tonnes doit demander une autorisation de blocage de voirie

Le client doit prévoir protection des sols avec des bâches, ainsi que pour le Lavage des Toupie

BQA 50-60m de tuyaux

1 technicien supp

Coulage dalle sous-sol

Confirmer, formule cadence et cubage lors de la prise de commande, attention mettre des bonnes cadence car les Toupie ne pourront pas patienter sur la route

Le client aurait déjà une dérogation avec un itinéraire imposé

Interdiction poids-lourds, blocage de voirie particularité la mairie demande un coulage entre 11 heures et 15 heures les heures doivent d'être confirmés à la prise de commande

Le client doit prévoir pour le lavage des tuyaux de la pompe Prévoir de laisser la benne pour que les toupies puissent laver les tuyaux dedans et prévoir pour le lavage des goulottes Toupie

Le client doit Prévoir deux sacs de ciment (pour amorçage)

60 m de tuyaux plus ou moins, car il risque d'avoir du démontage remontage en sous-sol, et prévoir un technicien supplémentaire

Le client doit aussi prévoir la protection de la voirie pour éviter les éclaboussures

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	20
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	5
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	60
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	20
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1

Rapport généré le 31/03/2026 à 10h42 par Fabien FERRARO.