



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE26007012

Client : LEONE NICOLAS TERRASSEMENT

Contact : 0669069963

Crée par Enzo CIERLO

le 13/04/2026

Expire le 28/04/2026

528 CHEMIN DES BONETTES
83220 LE PRADET

Heure prévue : 17:00

Notes

VISITE DES QUE POSSIBLE L APPELER AVANT

IL MENVOIE L ADRESSE RAPIDEMENT

60M3 AU PRADET CHEMIN

6X4 OU 4X2

Personne sur place

JARDINIER DU DOMAINE SUR PLACE _ET CLIENT PAR TÉLÉPHONE AVANT ET APRÈS LA VISITE

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

coulage d'un chemin d'accès

confirmer cubage formule cadence avec client

il y a beaucoup de portion du chemin avec des pentes, il faudra du béton ferme

a voir avec client lors de la prise de commande comment il va mettre en œuvre, soit béton fibré soit pose de treillis soudé au fur et a mesure de

l'avancée du coulage

Le jardinier m'informe que pour la livraison de béton de la piscine liv en 4x2 dont un qui a faillit chavirer en glissant dans le chemin

notre client passe en 16t pour faire le chantier, il aurai voulu passer en 6x4 mais accès non possible ou voir déchargement au dumper avec des attentes

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	60

Rapport généré le 13/04/2026 à 16h55 par Fabien FERRARO.