



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007021

Client : CHATARD Mathieu (285338)

Contact : 0631878325

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 13/04/2026

Expire le 28/04/2026

18 CHEMIN DE VALTENDRE  
13600 CEYRESTE

Heure prévue : 08:00

## Notes

au 18 a droite boite au lettre 1ere a gauche code 2019 1ere maison a gauche

### ### Personne sur place

0631878325 CLIENT PAR TÉLÉPHONE CHANTIER ACCESSIBLE CODE PORTAIL 2019 à DONNER AU  
CHAUFFEURS

### ### Les Camions

**Toupies**

4x4

4x2

Lavages : aire de lavage

**Pompes**

20ml, Tuyauterie : 9m  
Lavages : Lavage Chantier BetoBag  
Lavage Centrale

**Negoce**

**Protections**

**### Autorisation de Stationnement****### Photos et Commentaires ###** *Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

V2 4x4 4x2

Passer par la clotat prendre la zone directement à gauche ( sinon interdiction 3t5

Au 18 rentrer dans le chemin à droite puis prendre la première à gauche portail code 2019

Coulage dalle béton sous car port environ 9m de tuyaux

C'est Ricardo Techni sol qui mettra en œuvre finition hélicoptère

Il faut que la pompe lave sur place trop loins pour retour bac plein ou vidange betobag lavage centrale

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	20
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	12
00183241	COLORANT MAPECOLOR PIGMENT TON PIERRE	100
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	7
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	7
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	20
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

00003726

POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE

9

*Rapport généré le 17/04/2026 à 19h55 par Fabien FERRARO.*