



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007068

Client : NJN CONSTRUCTION *** (119340)

Contact : 0626394604

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 20/04/2026

Expire le 05/05/2026

CHEMIN DE LA GARRIGUE
83400 HYERES

Heure prévue : 10:00

Notes

appel au départ de bormes

!!! ATTENTION : Corrections adresses !!!

_Chemin des garrigues

Personne sur place

NICO NJN PAR TÉLÉPHONE _CHANTIER Déjà VISITÉ POUR TECHNISUD OU TECHNI PISCINE

Les Camions

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage

Pompes

BQA, Tuyauterie : 65m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

blocage rue / impasse

Photos et Commentaires ### *Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

Coulage piscine déterminer à la prise de commande quel type de mise en œuvre pour savoir si il faut du béton blocage

BQA 60-65m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment, 1 Tech supp pour amorçage

Coulage doit s'effectuer par le lotissement des maurels

Le client doit s'organiser pour avoir l'autorisation du lotissement qui n'a rien à voir avec le chantier

Vu aussi de prévoir élaguer les arbres pour pouvoir accéder au chantier, compliqué de voir le métrage de tuyaux car avec la végétation difficile de déterminer par où les pompiste passerons

Prévoir protection de la voirie avec bâche et prévoir pour lavage toupies

Interdiction 3t5

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1