



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-CAR26052161

Client : G.F.R

Contact : 0689737344

Crée par Guillaume RIQUIER

le 13/03/2026

Expire le 11/06/2026

242 IMPASSE DE LA FONTAINE TRITTIA  
83660 CARNOULES

Heure prévue : 12:00

Notes

piscine

### Personne sur place

ÉPOUSE DU PROPRIÉTAIRE \_\_

### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 45m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

Coulage piscine titanblock

Attention interdiction 5.5 t dérogation obligatoire

Accès pompe BQA avec 45 ml de tuyaux

Toupies 4x4

Prevoir impérativement protection de sol car gravier blanc

Prevoir également une zone pour le lavage des goulottes des toupies

Vidange et lavage pompe en centrale

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00104362	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 6 S2	6
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	6
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	15
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	5
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	1
00180217	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XS2 16 S4	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	40
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	21

