



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

## DEVIS N° DEV-FLA24064253

Client : CASTELLINO DAVID

Contact : 0621881479

Crée par Olivier CERES

le 16/08/2024

Expire le 31/08/2024

242 CHEMIN CELESTIN FREINET  
83590 GONFARON

Heure prévue : 10:00

### ### Liste des Articles

| Reference   | Libelle Description                         | Quantite |
|-------------|---|----------|
| 00123809    | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4     | 18       |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                      | 18       |
| 00097205    | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES      | 3        |
| 00177758    | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR           | 3        |
| 00003710    | POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 1        |
| 00177758    | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR           | 1        |
| 00141242    | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE                | 1        |
| 00003725    | POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28            | 18       |
| 00179390    | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE         | 1        |

### ### Les Camions

Toupiés

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

27ml

20ml

### Photos et Commentaires

### Accès chantier

Réalisation de fondation \_\_ Confirmer cubage formule cadence avec client pour chaque coulage \_\_ Villa individuelle complète \_\_ Dérogation 26t ( interdiction 19t ) \_\_ Demande autorisation de stationnement obligatoire \_\_ Protection de la voirie obligatoire \_\_ Vu avec client de préparer un bac pour lavage pompe sinon retour bac plein \_\_ Prévoir pour lavage toupie \_\_ Béton retardé obligatoire

Rapport généré le 21/08/2024 à 09h23 par Fabien FERRARO.