



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-LON26037422

Client : GAUTHIER MARC

Contact : 0607494167 0607494167

Crée par Guillaume BIELAWSKI

le 22/01/2026

Expire le 22/04/2026

364 CHEMIN DES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 07:00

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE _CLIENT JOINT AVANT D'ALLER AU CHANTIER 0607494167

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage fondation

ATTENTION les toupies ne peuvent pas rentrer dans le portail ouvrage environ 15m de long

Même avec les goulottes nous n'arriverons pas au bout de l'ouvrage

Conseil au client idéal pompe 20m (si le client choisit cette option confirmer avec lui si la pompe peut laver sur place ou retour bac plein)

Câble bas dans le chemin doit être soulevé au passage des camions

Ou le client peu faire des goulottes supp mais au vu de la longueur pas assez de pente

ATTENTION AUX ATTENTES

S'organiser avec les voisins nous bloquerons l'accès du chemin au riverain du fond

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 26/01/2026 à 10h26 par Fabien FERRARO.