



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-LON26037977

Client : CIGALE PISCINE

Contact : 0644991159

Crée par Guillaume BIELAWSKI

le 27/03/2026

Expire le 25/06/2026

PLACE MARTIN CESAR
83610 COLLOBRIERES

Heure prévue : 08:00

Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 35m
Amorçage : ciment

Photos et Commentaires

BONNE ADRESSE CHANTIER : 9 rue Frédéric Mistral

83610 Collobrières

Coulage radier

Interdiction de tonnage

Et blocage de voirie

Le client a déjà les autorisations ce les faire envoyer à la prise de commande

BQA 30-35 m de tuyaux le client doit prévoir bâche de protection sur tout le

cheminement de la colonne de tuyaux et prévoir deux sacs de ciment pour l'amorçage.

Si nous n'avons pas l'autorisation de bloquer la voirie, nous pouvons nous mettre plus loin avec 60 65 m de tuyau, un technicien supplémentaire au besoin

Vu avec Client final et Client par téléphone de trouver un endroit pour vider la trémie de la BQA et pour le Lavage, des goulottes de la Toupie

Sinon il faudra prévoir un retour, Bac plein

Pas de possibilité de laver, nous sommes dans le centre de colo

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	4
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1