



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SAN25046809

Client : AGS AQUA GARDEN  
SERVICE

Contact : 0648123618 0622953352  
0622953352

Crée par Anthony RAVASSA

le 10/12/2025

Expire le 31/12/2025

13-15 Boulevard des cigales  
83430 SAINT MANDRIER SUR MER

Heure prévue : 14:00

### Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE CLIENT PAR TÉLÉPHONE

### Les Camions

Toupies

Pompes

BQA, Tuyauterie : 40m  
Lavages : Lavage Centrale

36ml, Tuyauterie : 0m

### Photos et Commentaires

V2 prendre ce rapport en, compte

Coulage, Piscine, monobloc

Deux. Options pour ce coulage.

Soit BQA 55m de tuyaux et un technicien supp ( ouvrage en restanque ) et 4x2

Ou pompe 36 avec 6x4 demande autorisation de stationnement et blocage voirie il y a une possibilité pour les riverains de faire ouvrir une barrière pour passer de l'autre côté de la route

Prévoir protection obligatoire de la voirie avec des bâches ainsi qu'un endroit pour que les Toupies laveent les goulottes

Si coulage avec la BQA juste autorisation de stationnement. Le client a déjà une dérogation 19 tonnes.

Bien mettre en commentaire commande, les Toupie doivent monter en marche arrière du bas du boulevard des cigales si roulage avec la 36

Si coulage avec la BQA, les Toupie pour remonter en avant, mais il faudra les charger avec 0,5 moins que leurs capacités

Pour toute question me contacter

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

**### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	8
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00073922	POMPAGE/FLECHE OML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	40
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	14
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1

Rapport généré le 14/01/2026 à 16h52 par Fabien FERRARO.