



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM26133833

Client : URAEUS

Contact : 0615443887 0615443887

Crée par Delphine BERARD

le 08/04/2026

Expire le 23/04/2026

1257 CHEMIN DE DANIEL
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 14:00

Notes

SOUS RESERVE D'ACCES ET DE DEROGATION ET DE CONFIRMATION DE LA
FORMULE

Personne sur place

CHANTIER ACCESSIBLE CLIENT AU TÉLÉPHONE AVANT D'ALLER SUR CHANTIER

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage pour boucher un trou sur un chemin suite chute
d'arbre

Interdiction 2t5



ATTENTION FORTE PENTE BÉTON S2

Passage étroit il faut élaguer sur 15 m sur la route en dessous d'où se trouve l'ouvrage

Et qu'il n'y ai pas de voiture garer sur le petit parking à l'entrée du chemin pour que la toupie puisse faire demi tour

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	3
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1